

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día viernes 10 de octubre de 2025, reunidos en las oficinas de la Contraloría del Sistema DIF Zapopan, ubicada en Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE, para llevar a cabo la etapa de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional AD/CC/037/2025 denominada **“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**, en cumplimiento a lo establecido en el **artículo 65** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y **artículo 49** fracción I del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, para tal efecto se encuentran presentes por parte de la convocante.

Martha Patricia Quiñonez Pérez	Jefa del Departamento de Adquisiciones
Felipe Valdez De Anda	Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones
Área requirente	
Felipe de Jesús García Andrade	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Se procedió al retiro de las propuestas técnicas y económicas siendo las 12:15 horas de los licitantes que entregaron sus sobres en tiempo, siendo los siguientes:

No.	Licitante	Representado por:
01	ALBERTO GUTIERREZ MORALES, (ENERGY SOLAR)	ALBERTO GUTIERREZ MORALES
02	JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA VELARDE, (IDEE)	JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA VELARDE
03	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA, S.A. DE C.V.	PEDRO GABRIEL ROBLES CARRAMÁN
04	ICA INTERIOR, S. DE R. L. DE C. V.	MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
05	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.	ÁNGEL BENJAMÍN ROMO CASTAÑEDA
06	DISTRING, S. A. DE C. V.	MIGUEL ACOSTA ANGULO

Conforme a las bases de la convocatoria, se procedió a recibir los sobres de las propuestas de los licitantes y a la apertura de

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada **“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

ALBERTO GUTIERREZ MORALES

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	018
✓ Fichas técnicas	019	024
✓ Acta de Nacimiento	025	025
✓ Copia de identificación	026	026
✓ Comprobante de domicilio	027	027
✓ Constancia de situación fiscal	028	030
✓ Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales	031	031
✓ Cédula de Identificación Fiscal	032	032
✓ Correo electrónico	033	033
✓ Numero de contacto	034	034
✓ SIEM 2025	035	036

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					037	055
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	1,817,720.00	290,835.20	2,108,555.20		
Dos millones ciento ocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos 20/100 m.n. Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 carta compromiso					056	057
✓ Artículo 52					058	058
✓ Vigencia de precios					059	059
✓ Declaración de integridad					060	060
✓ Manifiesto de mejor precio cotizado					061	061
✓ Anexo 05 aceptación a la retención 5 al millar (si acepta)					062	062

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA VELARDE

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	024
✓ Fichas técnicas	025	049
✓ Copia de identificación	050	051
✓ Comprobante de domicilio	052	053
✓ Copia simple de Acta de Nacimiento	054	055
✓ Constancia de situación fiscal	056	059
✓ Opinión de cumplimiento	060	061
✓ Cédula de Identificación Fiscal	062	063
✓ Correo electrónico y numero de contacto	064	065
✓ SIEM 2025	066	068
✓ Certificados de competencia laboral	069	073

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					074	094
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	1,611,068.32	257,770.93	1,868,839.25		
Un millón ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 25/100 m.n.						
Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 carta compromiso					095	096
✓ Carta manifiesto sobre el Artículo 52					097	098
✓ Carta manifiesto de vigencia de precios					099	100
✓ Declaración de integridad y NO colusión					101	102
✓ Manifiesto bajo protesta de decir verdad					103	104
✓ Anexo 05 Carta manifiesto cinco al millar (si acepto)					105	106

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA, S. A. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	014
✓ Copia simple de Acta Constitutiva*	015	035
✓ Copia de identificación	036	036
✓ Comprobante de domicilio	037	037
✓ Constancia de situación fiscal	038	040
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	041	041
✓ Cédula de Identificación Fiscal	042	042
✓ Datos del representante legal	043	043
✓ Licencia municipal	044	044

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva**

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					045	058
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	2,155,847.73	344,935.64	2,500,783.37		
Dos millones quinientos mil setecientos ochenta y tres pesos 37/100 m.n.						
Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Carta de interés en participar en la presenta licitación					059	059
✓ Carta compromiso					060	061
✓ Aceptación a la retención cinco al millar (si acepto)					062	062

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**"ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**

C-AS-052/2025

ICA INTERIOR, S. DE R. L. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Carta de interés en participar en la presente licitación	001	001
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	002	016
✓ Fichas técnicas	017	020
✓ Copia simple de Acta Constitutiva*	021	046
✓ Copia de identificación	047	048
✓ Comprobante de domicilio	049	058
✓ Constancia de situación fiscal	059	061
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	062	062
✓ Cédula de Identificación Fiscal	063	063
✓ Correo electrónico	064	064
✓ Numero de contacto	065	065
✓ SIEM 2025	066	067

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva**

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					068	061
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	2,759,008.62	441,441.38	3,200,450.00		
Tres millones doscientos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.						
Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 Carta compromiso					082	083
✓ Artículo 52					084	084
✓ Vigencia de precios					085	085
✓ Declaración de integridad					086	086
✓ Manifiesto de mejor precio cotizado					087	087
✓ Anexo 05 aceptación a la retención cinco al millar (si acepto)					088	088

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada "ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN", llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Listado de verificación de documentos	001	001
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	002	013
✓ Fichas técnicas	014	037
✓ Copia simple de Acta Constitutiva*	038	060
✓ Copia de identificación	061	061
✓ Comprobante de domicilio	062	062
✓ Constancia de situación fiscal	063	065
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	066	066
✓ Cédula de Identificación Fiscal	067	067
✓ SIEM 2025	068	068
✓ Distintivo Pro integridad y constancias	069	071
✓ Datos personales	071-A	071-A

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva**

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					072	082
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	1,740,000.00	278,400.00	2,018,400.00		
Dos millones dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.						
Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 Carta compromiso					083	084
✓ Anexo 05 aceptación a la retención cinco al millar (si acepto)					085	085

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**

C-AS-052/2025

DISTRING, S. A. DE C V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	009
✓ Fichas técnicas	010	017
✓ Copia simple de Acta Constitutiva*	018	044
✓ Copia de identificación	045	045
✓ Comprobante de domicilio	046	046
✓ Constancia de situación fiscal	047	049
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	050	050
✓ Cédula de Identificación Fiscal	051	051
✓ Correo electrónico y teléfono del licitante	052	052
✓ Licencia municipal	053	053
✓ Certificado de competencia laboral	054	055
✓ Tiempo de entrega del proyecto	056	056
✓ Póliza nueva individual	057	058

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva**

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica					059	069
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
29	Central de generación fotovoltaica	1,610,221.50	257,635.44	1,867,856.94		
Un millón ochocientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 94/100 m.n.						
Se anexa copia de la propuesta económica						
✓ Anexo 03 Carta compromiso					070	071
✓ Anexo 05 aceptación a la retención cinco al millar (no acepto)					072	072

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.

**“ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”**



C-AS-052/2025

Después de foliar los documentos acordados por la convocante, el contenido de las proposiciones de los licitantes quedara en custodia del Departamento de Adquisiciones del Organismo, para su revisión detallada, análisis y dictamen correspondientes.

El fallo correspondiente se dará a conocer por el Departamento de Adquisiciones, ubicado en el Módulo D, dentro de las Oficinas Generales del Sistema DIF Zapopan, en Avenida Laureles No. 1151 de la Colonia FOVISSSTE en Zapopan, Jalisco, a más tardar el día 30 (treinta) del mes de octubre del presente año a las 23:59 horas.

Cierre de Acta

No habiendo más propuestas de ningún otro participante y siendo las 17:00 horas de este mismo día se da por terminada la presente Acta, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

ÁREA REQUERENTE  Felipe de Jesús García Andrade Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  Felipe Valdez De Anda Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones	JEFATURA DE ADQUISICIONES  Martha Patricia Quiñonez Pérez Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/037/2025, denominada “ADQUISICIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 10 de octubre de 2025.



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ZAPOPAN JALISCO 10 OCTUBRE 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SITEMA DIF ZAPOPAN
PRESENTE

0000037

ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

PTD	ARTICULO	U. MED.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<u>C.D.C. 3 SANTA ANA TEPETITLAN</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
2	<u>UCCI CONSTITUCION</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3.0 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3.0 KW.	LOTE	1	31,340.00	31,340.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000038

	• 4 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
3	<u>C.D.C. 2 LA VENTA DEL ASTILLERO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 5 KW. • 4 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
4	<u>C.D.C. 6 SANTA LUCIA</u>	LOTE	1		

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000039

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 10 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 10 KW. • 18 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 10 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.			141,030.00	141,030.00
5	<u>C.D.C. 14 EL BRISEÑO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO).	LOTE	1	39,175.00	39,175.00




LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000040

	- CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). - INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
6	<u>C.D.C. 11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: 1 INVERSOR DE 5 KW. 6 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. - INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). - CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). - INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	47,010.00	47,010.00
7	<u>C.D.C. 8 SANTA MONICA</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: 1 INVERSOR DE 3 KW. 3 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO.	LOTE	1		

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000041

	• ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.			23,505.00	23,505.00
8	<u>C.D.C. 17 LOMAS DE TABACHINES</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 5 KW. • 8 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE).	LOTE	1	62,680.00	62,680.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000042

	• INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
9	<u>C.D.C. 18 VILLA DE GUADALUPE</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 3 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	23,505.00	23,505.00
10	<u>C.D.C. 24 MIRAMAR</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 6 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 6 KW. • 10 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 6 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	LOTE	1	78,350.00	78,350.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000043

	- CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. - INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). - CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). - INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
11	<u>C.D.I. 5 EL COLLI</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: 1 INVERSOR DE 5 KW. 8 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. - INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). - CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). - INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	62,680.00	62,680.00
12	<u>C.D.I. 6 TABACHINES</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:				

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000044

	• 1 INVERSOR DE 8 KW. • 12 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	94,020.00	94,020.00
13	<u>C.D.I. 8 MARIA JAIME FRANCO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 3 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR.	LOTE	1	23,505.00	23,505.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


0000045

	• GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
14	<u>C.D.I. 9 VILLAS DE GPE. PIO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 5 KW. • 9 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	70,515.00	70,515.00
15	<u>C.D.I. TULUM</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 5 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 5 KW.	LOTE	1	62,680.00	62,680.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000046


	• 8 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
16	<u>C.D.I. 1 CARMEN ARCE ZUNO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 6 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 6 KW. • 10 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 6 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE).	LOTE	1	78,350.00	78,350.00



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000047

	• INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
17	<u>CAIC 2 LA HIGUERA</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
18	<u>CAIC 3 MIRAMAR</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000048

	• CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
19	<u>CAIC 5 LA CORONILLA</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
20	<u>CAIC 1 COTOS SANTA ANA</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:				

**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

0000049

	• 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
21	<u>CALUC LUIS QUINTERO</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 8 KW. • 14 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR.	LOTE	1	109,690.00	109,690.00



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000050

	• GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
22	<u>KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 8 KW. • 14 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	109,690.00	109,690.00
23	<u>CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 8 KW. • 12 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO.	LOTE	1	94,020.00	94,020.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


0000051

	• ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
24	<u>C.D.C. 19</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3.3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3.3 KW. • 6 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 3.3 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	47,010.00	47,010.00
25	<u>C.D.C. 22 GONZALEZ GALLO</u>				

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
 PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**
 CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000052

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 8 KW. • 14 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	109,690.00	109,690.00
26	<u>CRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 8 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 8 KW. • 14 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS.	LOTE	1	109,690.00	109,690.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES



0000053

	• INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
27	<u>C.D.C. 5 NEX TIPAC</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 3 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 3 KW. • 5 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 5 KW PICO. • ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. • CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. • INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). • CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. • GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). • DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). • INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	LOTE	1	39,175.00	39,175.00
28	<u>C.D.C. 10 SANTA ANA TEPETITLAN</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 4 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: • 1 INVERSOR DE 4 KW.	LOTE	1	54,845.00	54,845.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000054

	7 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 8 KW PICO. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. - INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). - CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE). - INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
29	<u>C.D.C. 20 ARENALES TAPATIOS</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 6 KW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: 1 INVERSOR DE 6 KW. 9 PANELES SOLARES DE 610 WATTS O SU EQUIVALENTE PARA GENERAR UN TOTAL DE 6 KW PICO. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ACUERDO A LA NORMA UL2703, PERFIL PARA SUJECION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - CABLE DE CONEXIÓN ENTRE INVERSORES Y CENTRO DE CARGA CERTIFICADOS Y NORMADOS. - INSTALACION AL PUNTO DE INTERCONEXION (CENTRO DE CARGA EXISTENTE DEL SERVICIO). - CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CERTIFICACION UL PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES A INVERSOR. - GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). - DICTAMEN DE VERIFICACION (UVIE).	LOTE	1	70,515.00	70,515.00



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000055

• INSTALACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.					
				SUBTOTAL	1,817,720.00
				I.V.A.	290,835.20
				TOTAL	2,108,555.20

Dos millones ciento ocho mil quinientos cincuenta
y cinco pesos 20/100 MN

ANTICIPO 50% 50% AL FINALIZAR

FIANZAS INCLUIDAS

ATENTAMENTE

ALBERTO GUTIERREZ MORALES

ANEXO 2

PROPUESTA ECONOMICA

00000074

PTD	ARTICULO	U. MED.	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1	C.D.C 3 Santa Ana Tepatlán. Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71
2	UCCI CONSTITUCION. Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3.0 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3.0 KW.	LOTE	1	\$27,777.04	\$32,221.37

	- 4 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación (UVIE). - Instalación y mano de obra especializada.				0000075
3	C.D.C 2 LA VENTA DEL ASTILLERO. Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor.	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71

	- Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				0000076
4	C.D.C 6 SANTA LUCIA. <i>Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 10 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 10 KW . - 18 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 10 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE . - Instalación y mano de obra especializada .	LOTE	1	\$124,996.68	\$144,996.15
5	C.D.C.14 EL BRISEÑO. <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3 KW . - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71

	UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación (UVIE) . - Instalación y mano de obra especializada .				0000077
6	C.D.C. 11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 6 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	LOTE	1	\$41,665.56	\$48,332.05

	- Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				.00000078
7	C.D.C 8 SANTA MONICA <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3KW. - 3 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$20,832.78	\$24,166.02
8	C.D.C 17 LOMAS DE TABACHINES <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 5 KW.	LOTE	1	\$55,554.08	\$64,442.73

	- 8 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				0000079
9	C.D.C VILLA DE GUADALUPE <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3KW. - 3 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados.	LOTE	1	\$20,832.78	\$24,166.02

	- Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				0000080
10	C.D.C 24 MIRAMAR <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 6 KW. - 10 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$69,442.60	\$80,553.42

11	C.D.I 5 EL COLLI <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 5 KW. - 8 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$55,554.08	\$64,442.73
12	C.D.I 6 TABACHINES <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 8KW. - 12 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703,	LOTE	1	\$83,331.12	\$96,664.10

	perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
13	C.D.I 8 MARIA JAIME FRANCO <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3KW . - paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor.	LOTE	1	\$20,832.78	\$24,166.02

	- Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				0.0000083
14	C.D.9 VILLAS DE GPE PIO <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 5 KW . - 9 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$62,498.34	\$72,498.07
15	C.D.1 TULUM <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 5KW .	LOTE	1	\$55,554.08	\$64,442.73

	- 8 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				00000084
16	C.D.I 1 CARMEN ARCE ZUNO Suministro e instalación de central fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 6 KW. - 10 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados.	LOTE	1	\$69,442.60	\$80,553.42

	- Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				0000085
17	CAIC 2 LA HIGADERA <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3 KW . - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71

18	CAIC 3 MIRAMAR <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71
19	CAIC 5 LA CORONILLA <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71


	aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
20	CAIC 1 COTOS SANTA ANA <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71

0000088

	- Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
21	CALUC LUIS QUINTERO <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 8 KW. - 14 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$97,219.64	\$112,774.78

Luz Velazco

22	KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 8 KW. - 14 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$97,219.64	\$112,774.78
23	CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 8 KW. - 12 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703,	LOTE	1	\$83,331.12	\$96,664.10

	perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
24	C.D.C 19 <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3.3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 3.3 KW . - 6 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3.3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .	LOTE 1	\$41,665.56	\$48,332.05	 

	- Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
25	C.D.C 22 GONZALEZ GALLO <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 8KW. - 14 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$97,219.64	\$112,774.78
26	GRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 8 KW.	LOTE	1	\$97,219.64	\$112,774.78

	- 14 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
27	C.D.C. 5 NEXTIPAC Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1inversor de 3 KW . - 5 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados.	LOTE	1	\$34,721.30	\$40,276.71

	- Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.				
28	C.D.C 10 SANTA ANA TEPATITLAN <i>Suministro e instalación de central fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:</i> - 1 inversor de 5 KW . - 7 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$48,609.82	\$56,387.39

29	C.D.C 20 ARENALES TAPATIOS Suministro e instalación de central fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 6 KW. - 9 paneles solares de 630 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	LOTE	1	\$62,498.34	\$72,498.07
Se solicita el anticipo del 50% para comenzar con la obra, la cual se efectuara en 58 días hábiles					

SUB TOTAL	\$1,611,068.32
IVA	\$257,770.93
TOTAL	\$1,868,839.25



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000045

PTD	ARTICULO	U. MED.	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<u>C.D.C. 3 Santa Ana Tepatitlán.</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$46,927.03	\$46,927.03
2	<u>UCCI CONSTITUCION.</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3.0 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3.0 KW. • 4 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación (UVIE). • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$41,184.59	\$41,184.59



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000046

3	<u>C.D.C 2 LA VENTA DEL ASTILLERO.</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 5 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación (UVIE). • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$54,805.80	\$54,805.80
4	<u>C.D.C 6 SANTA LUCIA.</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 10 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 10 KW. • 18 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 10 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$139,304.74	\$139,304.74
5	<u>C.D.C.14 EL BRISEÑO.</u> Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico.	Lote	1	\$46,927.03	\$46,927.03



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000047

	• Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexiones de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
6	<u>C.D.C. 11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO.</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 5 KW. • 6 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total del 5 KW. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversores. • Gestoría ante la Comisión federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada	Lote	1	\$55,589.40	\$55,589.40
7	<u>C.D.C 8 SANTA MONICA.</u> Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 3 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra.	Lote	1	\$35,821.10	\$35,821.10



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000048

	• Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
8	<u>C.D.C 17 LOMAS DE TABACHINES.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 5 KW. • 8 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$69,779.64	\$69,779.64
9	<u>C.D.C 18 VILLA DE GUADALUPE.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 3 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados.	Lote	1	\$35,821.10	\$35,821.10



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000049

	• Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
10	<u>C.D.C 24 MIRAMAR.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 6 KW. • 10 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico de certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$81,954.18	\$81,954.18
11	<u>C.D.I 5 EL COLLI.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 5 KW. • 8 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificado UL para conexión de paneles solares a inversor.	Lote	1	\$66,336.87	\$66,336.87



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000050

	• Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
12	<u>C.D.I 6 TABACHINES.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 12 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema y puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$100,028.79	\$100,028.79
13	<u>C.D.I 8 MARIA JAIME FRANCO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 3 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$35,821.10	\$35,821.10



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000051

14	<u>C.D.I 9 VILLAS DE GPE PIO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 5 KW. • 9 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaica con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$73,052.72	\$73,052.72
15	<u>C.D.I TULUM.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos. • 1 inversor de 5 KW. • 8 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaica con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$66,336.87	\$66,336.87
16	<u>C.D.I 1 CARMEN ARCE ZUNO.</u> Suministro e instalación central fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos:	Lote	1	\$84,656.89	\$84,656.89



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000052

	• 1 inversor de 6 KW. • 10 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaica con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
17	<u>CAIC 2 LA HIGUERA.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centros de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$46,927.03	\$46,927.03
18	<u>CAIC 3 MIRAMAR.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico.	Lote	1	\$47,463.33	\$47,463.33



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000053

	• Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
19	<u>CAIC 5 LA CORONILLA.</u> Suministro e instalación central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo con la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$47,814.16	\$47,814.16
20	<u>CAIC 1 COTOS SANTA ANA.</u> Servicio de instalación central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo con los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra.	Lote	1	\$46,927.03	\$46,927.03



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

1.0000054

	• Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
21	<u>CALUC LUIS QUINTERO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 14 paneles de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión entre paneles solares a inversores. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$120,536.25	\$120,536.25
22	<u>KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 14 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL 2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados.	Lote	1	\$120,536.25	\$120,536.25



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000055

	• Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
23	<u>CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 12 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL 2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$98,916.22	\$98,916.22
24	<u>C.D.C 19</u> Suministro e instalación central fotovoltaica de 3.3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3.3 KW. • 6 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3.3 KW. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio).	Lote	1	\$55,249.78	\$55,249.78



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

5.000.000 56

	• Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.				
25	<u>C.D.C 22 GONZALEZ GALLO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 14 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$120,536.25	\$120,536.25
26	<u>CRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 8 KW. • 14 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).	Lote	1	\$229,207.67	\$229,207.67



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

40000057

	• Dictamen de verificación UVIE y dictamen de instalación UIIE. • Instalación y mano de obra especializada. • Medidor bidireccional.				
27	<u>C.D.C. 5 NEXTIPAC.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 3 KW. • 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$47,568.26	\$47,568.26
28	<u>C.D.C. 10 SANTA ANA TEPATITLAN.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 4 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 4 KW. • 7 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 4 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).	Lote	1	\$63,605.91	\$63,605.91




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA

0000058

	• Dictamen de verificación UVIE. • Instalación y mano de obra especializada.					
29	<u>C.D.C. 20 ARENALES TAPATIOS.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: • 1 inversor de 6 KW. • 9 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. • Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. • Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. • Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) • Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. • Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). • Dictamen de verificación UVIE y dictamen de instalación UIIE. • Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$76,211.74	\$76,211.74	
					SUB-TOTAL	\$2,155,847.73
					IVA	\$344,935.64
					TOTAL	\$2,500,783.37

- 1.- Se solicita anticipo 50% y 25 % al terminar la Obra y el 25 % al ingreso de gestorías ante C.F.E.
- 2.- Garantía 20 años de producción en panel solar siguiendo sus protocolos de mantenimiento adecuados, en caso de que algún evento de vandalismo, mala calidad de la red eléctrica local u otro factor que altere las condiciones no sugeridas por los fabricantes de las marcas, esta garantía quedara anulada.
- 3.- Garantía de 1 año en instalación.
- 3.- Tiempo de entrega: Entregas parciales por el resto del año 2025. El tiempo de entrega no incluye la duración del trámite de interconexión ante CFE, ya que es ajeno a IE3.
- 4.- ***NO INCLUYE;** Pago de aportaciones y cambios adicionales que pudiera generar COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) para el CLIENTE durante el proceso de interconexión.



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

0000068

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

C.D.C. 3 SANTA ANA TEPATITLAN					
1	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 inversor de 3 KW, 5 paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72
UCCI CONSTITUCION					
2	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 4 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$62,093.10	\$62,093.10

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000069

C.D.C 2 LA VENTA DEL ASTILLERO					
3	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5.0 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$69,774.14	\$69,774.14
C.D.C 6 SANTA LUCIA					
4	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 10 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 10 KW, 18 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 10 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$181,955.17	\$181,955.17

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000070

C.D.C 14 EL BRISEÑO					
5	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72
C.D.C 11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO					
6	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 6 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$78,062.07	\$78,062.07

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000071

C.D.C 8 SANTA MONICA				
7	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 3 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$53,843.10 \$53,843.10
C.D.C 17 LOMAS DE TABACHINES				
8	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 8 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$91,868.97 \$91,868.97

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

00000072

C.D.C 18 VILLAS DE GUADALUPE					
9	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 3 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$53,843.10	\$53,843.10
C.D.C 24 MIRAMAR					
10	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 6.0 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 6 KW, 10 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$109,886.21	\$109,886.21

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000073

C.D.I 5 EL COLLI				
11	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 8 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$91,868.97 \$91,868.97
C.D.I 6 TABACHINES				
12	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 12 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$134,541.38 \$134,541.38

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000074

C.D.I 8 MARIA JAIME FRANCO				
13	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 3 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$53,843.10 \$53,843.10
C.D.I 9 VILLAS DE GPE PIO				
14	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 9 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$99,170.69 \$99,170.69

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000075

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

C.D.I TULUM					
15	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 5 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 5 KW, 8 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexcion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexcion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$91,868.97	\$91,868.97
C.D.I 1 CARMEN ARCE					
16	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 6 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 6 KW, 10 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexcion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexcion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$109,886.21	\$109,886.21

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000076

CAIC 2 LA HIGUERA					
17	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72
CAIC 3 MIRAMAR					
18	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

0000077

CAIC 5 LA CORONILLA					
19	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72
CAIC 1 COTOS SANTA ANA					
20	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

7000078

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

CALUC LUIS QUINTERO					
21	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 14 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$149,713.79	\$149,713.79
KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN					
22	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 14 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$149,713.79	\$149,713.79

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS					
23	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 12 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$134,541.38	\$134,541.38
C.D.C. 19 JARDINES DE NUEVO MEXICO					
24	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3.3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3.3 KW, 6 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3.3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$78,062.07	\$78,062.07

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

0000079

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

C.D.C. 22 GONZALEZ GALLO					
25	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 14 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$149,713.79	\$149,713.79
CRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS					
26	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 8 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 8 KW, 14 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$149,713.79	\$149,713.79

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

00000000

C.D.C 5 NEXTIPAC					
27	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 3 KW, 5 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$68,351.72	\$68,351.72
C.D.C 10 SANTA ANA TEPATITLAN					
28	Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 4 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 4 KW, 7 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 4 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	lote	1	\$84,756.90	\$84,756.90

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

ANEXO 2
"PROPUESTA ECONOMICA"

00000081

C.D.C 20 ARENALES TAPATIOS					
29	Suministro e instalación de cetral de generación fotovoltaica de 6 KW incluye lo siguiente: 1 Inversor de 6 KW, 9 Paneles solares de 610 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujecion de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexion entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalacion al punto de interconexion (centro de carga existente). Cable solar fotovoltaico con certificacion UL para conexion de paneles solares a inversor. Gestoria ante la Comision Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificacion UVIE. Instalacion y mano de obra especializada.	lote	1	\$101,825.86	\$101,825.86
SUB TOTAL					\$2,759,008.62
IVA					\$441,441.38
TOTAL					\$3,200,450.00

CANTIDAD CON LETRA: Tres millones doscientos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Condiciones de Pago: 50% de anticipo y 50% a contra entrega y entera satisfacción de la dependencia

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

ANEXO 2

600072

PROPUESTA ECONOMICA

Zapopan Jalisco a 10 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

PRESENTE

PTD	ARTICULO	UNID.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<u>C.D.C.3 Santa Ana Tepatitlán.</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00
2	<u>UCCI CONSTITUCION.</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 3.0 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3.0 KW. - 4 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación (UVIE). - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$30,000.00	\$30,000.00

000073

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
CORPORATIVO

3	C.D.C 2 LA VENTA DEL ASTILLERO. Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación (UVIE). - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00
4	C.D.C 6 SANTA LUCIA. Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 10 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 10 KW. - 18 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 10 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación (UVIE). - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$135,000.00	\$135,000.00
5	C.D.C.14 EL BRISEÑO. Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 1 inversor de 3 KW. 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de caga existente del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexiones de paneles solares a inversor. Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00

000074

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
 CORPORATIVO

6	<u>C.D.C.11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO</u> Suministro e instalación de central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 6 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total del 5 KW. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversores. - Gestoría ante la Comisión federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada	Lote	1	\$45,000.00	\$45,000.00
7	<u>C.D.C 8 SANTA MONICA.</u> Suministro e instalación de central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 3 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$22,500.00	\$22,500.00
8	<u>C.D.C 17 LOMAS DE TABACHINES.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 8 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$60,000.00	\$60,000.00

000075

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
CORPORATIVO

9	<u>C.D.C 18 VILLA DE GUADALUPE.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 3 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$22,500.00	\$22,500.00
10	<u>C.D.C 24 MIRAMAR.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 6 KW. - 10 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico de certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$75,000.00	\$75,000.00
11	<u>C.D.I 5 EL COLLI.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 8 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificado UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$75,000.00	\$75,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
 "ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
 DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
 CORPORATIVO

12	<u>C.D.I 6 TABACHINES.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 8 KW. 12 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema y puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$90,000.00	\$90,000.00
13	<u>C.D.I 8 MARIA JAIME FRANCO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 3 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$22,500.00	\$22,500.00
14	<u>C.D.I 9 VILLAS DE GPE PIO.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 5 KW. - 9 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$67,500.00	\$67,500.00

000077

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

ROQE
CORPORATIVO

15	<u>C.D.I TULUM.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 5 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos. - 1 inversor de 5 KW. - 8 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaica con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$60,000.00	\$60,000.00
16	<u>C.D.I 1 CARMEN ARCE ZUNO.</u> Suministro e instalación central fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 6 KW. - 10 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaica con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$75,000.00	\$75,000.00
17	<u>CAIC 2 LA HIGUERA.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centros de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CG/037/2025.
 "ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
 DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
 CORPORATIVO

18	<u>CAIC 3 MIRAMAR.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00
19	<u>CAIC 5 LA CORONILLA.</u> Suministro e Instalación central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo con la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00
20	<u>CAIC 1 COTOS SANTA ANA.</u> Servicio de instalación central fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo con los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3 KW. - 5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/GC/037/2025.
**"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"**
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
CORPORATIVO

21	CALUC LUIS QUINTERO. Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 8 KW. - 14 paneles de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión entre paneles solares a inversores. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$105,000.00	\$105,000.00
22	KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN. Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 1 inversor de 8 KW. 14 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL 2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$105,000.00	\$105,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
 CORPORATIVO

23	CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS. Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 8 KW. - 12 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL 2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centro de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$90,000.00	\$90,000.00
24	C.D.C 19 Suministro e instalación central fotovoltaica de 3.3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 3.3 KW. - 6 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 3.3 KW. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil para sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación al punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$45,000.00	\$45,000.00
25	C.D.C 22 GONZALES GALLO. Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 1 inversor de 8 KW. -14 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción para paneles de aluminio anodizado con sistema puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio). - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$105,000.00	\$105,000.00

000081

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025.
"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQUE
 CORPORATIVO

26	<u>CRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 8 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - inersor de 8 KW. - 14 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inersor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE y dictamen de instalación UJIE. - Instalación y mano de obra especializada. - Medidor bidireccional.	Lote	1	\$105,000.00	\$105,000.00
27	<u>C.D.C. 5 NEXTIPAC.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 3 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 1 inersor de 3 KW. -5 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 5 KW pico. Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inersor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$37,500.00	\$37,500.00
28	<u>C.D.C. 10 SANTA ANA TEPATITLAN.</u> Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 4 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inersor de 4 KW. - 7 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 8 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares ainersor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00

000082

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CG/037/2025.
 "ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
 DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ROQE
 CORPORATIVO

	C.D.C. 20 ARENALES TAPATIOS. Suministro e instalación central de generación fotovoltaica de 6 KW, de acuerdo a los siguientes requerimientos: - 1 inversor de 6 KW. - 9 paneles solares de 620 WATTS o su equivalente para generar un total de 6 KW pico. - Estructura de aluminio anodizado de acuerdo a la norma UL2703, perfil de sujeción de paneles de				
29	aluminio anodizado con sistema de puesta a tierra. - Cable de conexión entre inversores y centros de carga certificados y normados. - Instalación a punto de interconexión (centro de carga existente del servicio.) - Cable solar fotovoltaico con certificación UL para conexión de paneles solares a inversor. - Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). - Dictamen de verificación UVIE. - Instalación y mano de obra especializada.	Lote	1	\$ 67,500.00	\$ 67,500.00
SUB-TOTAL					\$ 1,740,000.00
IVA					\$ 278,400.00
TOTAL					\$ 2,018,400.0

- Anticipo 50 %+ 50 Al culminar la interconexión a CFE.
- Fianzas incluidas.
- Dos millones dieciocho mil cuatrocientos Pesos 00/100 Mn

ATENTAMENTE

Ángel Benjamín Romo Castañeda

Representante Legal

Corporativo Integral Sustentable ROQE de México S de RL de CV

CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE
 ROQE DE MÉXICO S DE RL DE CV
 R.F.C. CIS201009G18

Tel. 33 1652 1765
 Almería 985, Zapopan, Jalisco, Mx.
 admin@corporativoroqe.com.mx

000059



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. AD/CC/037/2025

"ADQUISICION DE CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISTINTOS CENTROS PERTINENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"

Guadalajara, Jalisco, a 10 de octubre del 2025

ANEXO 2

"PROPUESTA ECONÓMICA"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	<u>CDC 3 Santa Ana Tepatlán.</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	Lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31
2	<u>UCCI CONSTITUCION.</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 4 paneles solares de 610w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	Lote	1	\$38,112.96	\$38,112.96

000060



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

3	<u>CDC 2 LA VENTA DEL ASTILLERO.</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 5 KW o superior. 5 paneles solares de 610w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$44,370.70	\$44,370.70
4	<u>CDC 6 SANTA LUCIA</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 10 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 10 KW o superior. 18 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$141,726.13	\$141,726.13
5	<u>CDC 14 EL BRISEÑO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

000061

6	<u>CDC 11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 5 KW o superior. 6 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$48,903.05	\$48,903.05
7	<u>CDC 8 SANTA MONICA</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 3 KW o superior. 3 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$33,580.61	\$33,580.61
8	<u>CDC 17 LOMAS DE TABACHINES</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 5 KW o superior. 8 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$65,693.35	\$65,693.35



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

000002

9	<u>CDC 18 VILLA DE GUADALUPE</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 3 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$33,580.61	\$33,580.61
10	<u>CDC 24 MIRAMAR</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 6 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 6 KW o superior. 10 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$79,032.89	\$79,032.89
11	<u>CDI 5 EL COLLI</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 5 KW o superior. 8 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$65,693.35	\$65,693.35



000003

DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

12	<u>CDI 6 TABACHINES</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 8 KW o superior. 12 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$88,174.85	\$88,174.85
13	<u>CDI 8 MARIA JAIEM FRANCO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 3 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$33,580.61	\$33,580.61
14	<u>CDI 9 VILLAS DE GPE PIO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 5 KW o superior. 9 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$62,500.10	\$62,500.10



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

000064

15	<u>CDI TULUM</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 5 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 5 KW o superior. 8 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$65,693.35	\$65,693.35
16	<u>CDI 1 CARMEN ARCE ZUNO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 6 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 6 KW o superior. 10 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$79,032.89	\$79,032.89
17	<u>CAIC 2 LA HIGUERA</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31

000065



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

18	<u>CAIC 3 MIRAMAR</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31
19	<u>CAIC 5 LA CORONILLA</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31
20	<u>CAIC 1 COTO SANTA ANA</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1 inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31



000066

DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

21	<u>CALUC LUIS QUINTERO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 8 KW o superior. 14 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$106,252.75	\$106,252.75
22	<u>KOKONE SAN JUAN DE OCOTAN</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 8 KW o superior. 14 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$106,252.75	\$106,252.75
23	<u>CENTRO DE ATENCION SOCIAL CAS</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 8 KW o superior. 12 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$88,174.85	\$88,174.85



000067

DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

24	<u>CDC 19</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3.3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 3.3 KW o superior. 6 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$48,078.98	\$48,078.98
25	<u>CDC 22 GONZALEZ GALLO</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 8 KW o superior. 14 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$106,252.75	\$106,252.75
26	<u>CRESS VILLA LA LOMA CALANDRIAS</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 8 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 8 KW o superior. 14 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$106,252.75	\$106,252.75



000068

DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

27	<u>CDC 5 NEXTIPAC</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 3 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 3 KW o superior. 5 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$42,645.31	\$42,645.31
28	<u>CDC 10 SANTA ANA TEPETITLAN</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 4 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 4 KW o superior. 7 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$53,898.94	\$53,898.94
29	<u>CDC 20 ARENALES TAPATIOS</u> Suministro e instalación de generación fotovoltaica de 6 kw de acuerdo a los siguientes requerimientos. 1inversor de 6 KW o superior. 9 paneles solares de 610 w o superior. 1 estructura de aluminio anodizado para paneles con sistema de tierra. Cable de conexión entre inversores y centros de carga de los lugares asignados. Instalación al punto de interconexión (centros de carga existentes del servicio). Cable solar fotovoltaico con certificación UL Gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad. Dictamen de verificación UVIE. Instalación y mano de obra.	lote	1	\$74,500.54	\$74,500.54



DISTRING S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS TRANSFORMACION E INGENIERIA S.A. DE C.V.

000009

				TOTAL IVA INCLUIDO	\$1,867,856.94

NOTAS:

Los precios son exclusivos para esta cotización y se considera únicamente el material indicado en cada partida.

El alcance cubre únicamente los conceptos que se muestran en esta cotización.

Condiciones de pago: 50% Anticipo y 50 % a la puesta en marcha del proyecto.

TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO CON CRONOGRAMA ENTREGADO.